

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области**

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1
Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-36-В

г. Оренбург

«29» октября 2020 г.

Горбунова Галина Викторовна, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта расследования, проведенного в соответствии с распоряжением № 07-36-В от «29» сентября 2020 года в отношении Муниципального общеобразовательного автономного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 51 имени Героя Советского Союза, генерал-полковника И.А. Шевцова" (МОАУ «СОШ № 51»), юридический адрес: г. Оренбург, пр. Гагарина, 44/4; фактический адрес осуществления деятельности: г. Оренбург, пр. Гагарина, 44/4, 5, ОГРН 1025602076664, ИНН 5616009916 (Межрайонная инспекция ФНС №10 по Оренбургской области)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

1. Площадь на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5 м²) в 29-ти классах из 33 (1а, б, 5а, – 1,7 кв.м на 1 учащегося, 1в, г, 7а, 11а – 1,8 кв.м, 2б – 1,5 кв.м, 2в, а – 1,6 кв.м, 9а, б – 1,4 кв.м., 3в – 2,2 кв.м, 3б – 2,1 кв.м., 4а – 2 кв.м, 4б, г, 5в, 7в, 8б – 1,9 кв.м, 6б, 3г – 2,3 кв.м), что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

3. С 01.09.2020 по 02.10.2020 не проводилось обеззараживание воздуха в связи с отсутствием оборудования, 01.10.2020 приобретен рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха «Мегидез» РБОВ «МСК» (МСК – 911.). Рециркулятор установлен в обеденном зале объемом 541 куб.м. В соответствии с паспортом оборудования рециркулятор предназначен для помещений объемом до 100 куб. м. При объеме помещения выше указанного значения расчет производится на основе увеличения количества рециркуляторов, таким образом имеющийся рециркулятор не обеспечивает обеззараживание воздуха в обеденном зале школы, нарушен п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 51 имени Героя Советского Союза, генерал-полковника И.А. Шевцова", директору Басовой Е.А.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Обеспечить комплектование вновь организованных классов из расчета соблюдения норм пло-

Вх N 65
от 27.11.2020

шади на 1 обучающегося. Срок - 15.08.2021


2. Обеспечить наличие достаточного количества приборов для обеззараживания воздуха в помещениях школы в соответствии с паспортными характеристиками оборудования. Срок – 25.12.2020

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября, 2/1,
(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Начальник ОНГДиП

(должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Горбунова Г.В.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51 имени Героя Советского Союза, генерал-полковника И.А. Шевцова", директор Баева Е.А.

Предписание получил:

Директор Баева Е.А.

«29» октября 2020 г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом: